



Einspeisung

Motor

3Ph~ 400V/230V/N/PE 50Hz max. 16A

			Datum	04.12.2020
			Bearb.	voigt
			Gepr	
Änderung	Datum	Name		

Motorschutzwahler mit Überlast und Kurzschlussauslöser mit Unterspannungsauslösung und Not-Halt



Klinger & Born GmbH  
In den Schlangenäckern 5  
D-64395 Brensbach / Germany

e\_00983142

Blatt	1
Seite	1 / 1