



Einspeisung

3Ph~ 400V/230V/N/PE 50Hz max. 32A

Motor

	Datum	10.06.2025
	Bearb.	voigt
	Gepr.	
Änderung	Datum	Name

Motorschuttschalter mit Überlast und Kurzschlussauslöser mit Unterspannungsauslösung und Not-Halt

**KLINGER BORN**

Klinger & Born GmbH  
In den Schlangenäckern 5  
D-64395 Brensbach / Germany

e\_00983152  
bis e\_00983157

Blatt	1
Seite	1/1