




Betriebsmittelliste

F1	Motorschuttschalter
K1	Drehfeldererkennung
M1	Drehstrommotor
P1	Meldeleuchte Drehfeldfehler
X1	Netzstecker CEE 16A

Modell	Strombereich
0098.3241	0,10-0,16A
0098.3242	0,16-0,25A
0098.3243	0,25-0,40A
0098.3244	0,40-0,63A
0098.3245	0,63-1,00A
0098.3246	1,00-1,60A
0098.3247	1,60-2,50A
0098.3248	2,50-4,00A
0098.3249	4,00-6,30A
0098.3250	6,30-10,0A
0098.3251	10,0-16,0A

Einspeisung

Motor

3Ph~ 400V/230V/N/PE 50Hz max. 16A