








Netzschütz



Betriebsmittelliste

BMK	Bezeichnung	Technische Kenngröße	Typnummer	Hersteller	Artikelnr.	Funktion
F1	ISKRA Motorschutzschalter MS 16 - 20A	16,0 - 20,0 A	MS25	ISKRA	40735112	Vorsicherung FU1
F2	ISKRA Motorschutzschalter MS 16 - 20A	16,0 - 20,0 A	MS25	ISKRA	40735112	Vorsicherung FU2
F3	Sicherungsautomat - S200 - 1P - C - 10 A	C10A	S201-C10	ABB	40375125	Vorsicherung Schaltnetzteil
G1	Lüfter für Schaltschrank, mit Eingangsfilter, Leistung: 55 m3 /h /22 W, für 24 V DC	24 V DC - 55 m3/h	7F.50.9.024.2055	FIN	40751433	Gehäuselüfter
K1	Sentry SSR10 24VDC Sicherheitsrelais, 3S + 1Ö	24VDC	Sentry SSR10 24VDC	ABB	40375296	Sicherheitsrelais
K2	Relais, 2 Wechsler für 8 A, Spule 24 V DC sensitiv	24V DC	40.52.7.024.0000	FIN	41199284	Koppelrelais Störung FU 1
K3	Relais, 2 Wechsler für 8 A, Spule 24 V DC sensitiv	24V DC	40.52.7.024.0000	FIN	41199284	Koppelrelais Störung FU 2
K4	Relais, 2 Wechsler für 8 A, Spule 24 V DC sensitiv	24V DC	40.52.7.024.0000	FIN	41199284	Koppelrelais Betrieb Motor 1
K5	Relais, 2 Wechsler für 8 A, Spule 24 V DC sensitiv	24V DC	40.52.7.024.0000	FIN	41199284	Koppelrelais Betrieb Motor 2
P1	ABB 24V LED Block für CombiLine, frontseitige Montage	24V DC	MLBL-01W	ABB	40700181	Meldeleuchte Anlage Ein
P2	ABB 24V LED Block für CombiLine, frontseitige Montage	24V DC	MLBL-01W	ABB	40700181	Meldeleuchte Betrieb Motor 1
P3	ABB 24V LED Block für CombiLine, frontseitige Montage	24V DC	MLBL-01W	ABB	40700181	Meldeleuchte Störung FU 1
P4	ABB 24V LED Block für CombiLine, frontseitige Montage	24V DC	MLBL-01W	ABB	40700181	Meldeleuchte Betrieb Motor 2
P5	ABB 24V LED Block für CombiLine, frontseitige Montage	24V DC	MLBL-01W	ABB	40700181	Meldeleuchte Störung FU 2
Q1	Hauptschalter KB-H40 (schwarz), 40A; 15kW AC-23	40A	KB-H40	KLIBO	40734010	Hauptschalter
Q2	AF26-30-00 Schütz 24-60 50/60 20-60V DC		AF26-30-00-11	ABB	40367768	Netztschütz
R1	Potentiometer - 2W; 2,5k	2W; 2,5k		Bourns	85000466	Drehzahleinstellung FU 1
R2	Potentiometer - 2W; 2,5k	2W; 2,5k		Bourns	85000466	Drehzahleinstellung FU 2
S1	ABB Not-Aus-Taster Compact 40mm Drehentrieg.2Ö		CE4T-10R-02	ABB	40726122	Not-Halt Taster
S2	ABB Kontaktblock 1s für CombiLine		1SFA 611 610 R1001	ABB	40700125	Anlage Ein
S3	ABB Kontaktblock 1ö für CombiLine		1SFA 611 610 R1010	ABB	40700126	Stopp-Taster Motor 1
S4	ABB Kontaktblock 1s für CombiLine		1SFA 611 610 R1001	ABB	40700125	Start Taster Motor 1
S5	ABB Kontaktblock 1ö für CombiLine		1SFA 611 610 R1010	ABB	40700126	Stopp-Taster Motor 2
S6	ABB Kontaktblock 1s für CombiLine		1SFA 611 610 R1001	ABB	40700125	Start-Taster Motor 2
S22	Vari-Thermostat	0 ... +60°C	7T.81.0.000.2303	FIN	40751478	Thermostat Gehäuselüfter
T1	Optidrive E3 IP20 3Ph-380-480V, 5,5kW	5,5 KW;5,5 KW	ODE-3-340140-3F42	Invertek	45120024	Frequenzumrichter 1
T2	Optidrive E3 IP20 3Ph-380-480V, 5,5kW	5,5 KW;5,5 KW	ODE-3-340140-3F42	Invertek	45120024	Frequenzumrichter 2
T3	Meanwell 24V/2,5A Netzteil	In:115/230VAC Out: 24VDC/2,5A	MDR-60-24	MEAN	41500945	Schaltnetzteil 24V DC