

Betriebsmittelliste

BMK	Bezeichnung	Hersteller	Art. Nr.:
B1	Thermistorrelais	Finder	4036.7083
B2	ext. Sensor PNP 24VDC		
F1	Sicherung T5A	KlingerBorn	4119.5500
F2	Sicherung F2A	KlingerBorn	4119.5000
K1	Koppelrelais 24VDC	Finder	4119.9284
M1	Motor 3Ph/400V ~ mit PTC		
P1	Signalleuchte rot, 230V AC, Störung	KlingerBorn	4003.4524
Q1	Schütz KliBo7.5 Uc:230V 7,5kW/AC-3/400V	KlingerBorn	4036.7500
Q2	Hauptschalter KB-N16	KlingerBorn	8730.0005
S1	Wendeschalter L-0-R KB-N16	KlingerBorn	8730.0018
S2	Not-Halt Schaltelement	KlingerBorn	4500.0120
S3	Aus-Schaltelement, Öffner	KlingerBorn	4500.0098
S4	Ein-Schaltelement, Schliesser	KlingerBorn	4500.0099
S5	Aus-Schaltelement, Öffner	KlingerBorn	4500.0098
T1	Schaltnetzteil 24V/0,63A 15,2W 100-240V	Schukat	4150.0944
U1	Gehäuse Reihe K4000	KlingerBorn	8509.5210
X1	CEE-Stecker 400V/16A m. Phasenwender	KlingerBorn	4004.5102
X2	Reihenklemmen Netz und ext. Sensor	Wago	4164.0011

Ind.	Änderung	Tag	Name

	Tag	Name
Bearb.	10.09.26	Tr
Gepr.		

KLINGER BORN

Bezeichnung: K4000/Therm/L-0-R/Not

ZgNr.: e_00991257